

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	Cocullo	Dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
Codice	37460		
Lunghezza	3,475 Km		
Tipo	senza verifica di rete		
Referente	Gioacchino Fratini		
Telefono	3497605848		
Email	distribuzione@interlaga.it		
Note			
Numero Punti	3		
Minimo Punti	2		
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	28 mbar	14/12/2024 01:30:00	37460_P_002 - Cocullo
Valore minimo	23,5 mbar	14/12/2024 05:15:00	37460_P_001 - Cocullo

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
37460_P_001 - Cocullo	25,1 mbar	Via Roma, 20	Cocullo	67030	AQ	066037	Aerea	42,031854;13,7752
37460_P_002 - Cocullo	25,8 mbar	Via Canale, 70	Cocullo	67030	AQ	066037	Aerea	42,03396;13,772924
37460_P_003 - Cocullo	25,3 mbar	Via Troiano, 70	Cocullo	67030	AQ	066037	Aerea	42,013377;13,78655